


# PLANO-V10/UNI



**Centrale di comando per led in tensione monocolore o bianco dinamico o RGB/W (tipo di led impostabile con procedura).**

**Alimentazione 12-24Vdc, Max 5A per uscita (max 10A totale).**

**Ricevente 433.92 MHz per trasmettitori radio.**



## INDICE

1 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
1.1 - DATI TECNICI	pagina 3
2 - COLLEGAMENTI ELETTRICI	
2.1 - COLLEGAMENTO DI UNA STRIP MONOCOLORE	pagina 5
2.2 - COLLEGAMENTO DI UNA STRIP BIANCO DINAMICO	pagina 6
2.3 - COLLEGAMENTO DI UNA STRIP RGB O RGBW	pagina 7
3 - IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI LED COLLEGATO	
3.1 - TIPOLOGIE DI LED IMPOSTABILI	pagina 8
3.2 - PROCEDURA PER L'IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI LED	pagina 9
4 - UTILIZZO DELLA CENTRALE	
4.1 - IMPIANTO TIPO	pagina 10
4.2 - UTILIZZO VIA FILO	pagina 11
4.3 - UTILIZZO VIA RADIO	pagina 11
4.4 - UTILIZZO DA APPLICAZIONE	pagina 11
4.5 - UTILIZZO CON COMANDI VOCALI	pagina 11
5 - GESTIONE CON RADIOCOMANDI	
5.1 - PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI	pagina 12
5.2 - CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI	pagina 13
6 - PROGRAMMAZIONI AVANZATE	
6.1 - FUNZIONE DEL TASTO DEI TRASMETTITORI DI TIPO "WIRELESS BUS"	pagina 14
6.2 - STATO DELLO STATO DELLA LUCE ALL'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA	pagina 16
6.3 - IMPOSTAZIONE DI UNA TEMPORIZZAZIONE	pagina 17
6.4 - IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI INGRESSI	pagina 18
6.5 - RESET AI PARAMETRI DI FABBRICA	pagina 19
7 - APPROFONDIMENTI	
7.1 - IMPOSTAZIONE SULLO STATO DELLA LUCE (FUNZIONI DI MEMORIA)	pagina 20

1 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1.1 DATI TECNICI

	Dimmer monocolore (vedi paragrafo 2.1)	Bianco dinamico (vedi paragrafo 2.2)	RGB o RGBW (vedi paragrafo 2.3)
Alimentazione (Input)	12 - 24 Vdc		
Tipo di carico (Output)	Led in tensione costante monocolore	Led in tensione costante CCT	Led in tensione costante RGB o RGBW
Potenza massima del carico (Output)	Massimo 5A per uscita, massimo 10A totali		
Numero di trasmettitori programmabili	30		
Frequenza ricevitore RF	433.920MHz		
Grado di protezione	IP20		
Temperatura di funzionamento	-20° +55°		
Dimensioni del carter	80 X 80 h16 mm		



## 2 - COLLEGAMENTI ELETTRICI

Questa centrale è in grado di pilotare strip led monocolori, bianco dinamico, RGB o RGBW.


Di default il funzionamento è impostato per una strip monocolori. Se si utilizza una tipologia di strip differente eseguire la procedura di paragrafo 3.

### AVVERTENZE

- L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico qualificato nel rispetto delle normative elettriche e delle norme di sicurezza vigenti.
- Tutti i collegamenti devono essere eseguiti in assenza di tensione elettrica.
- Servirsi di cavi adeguati.
- Non tagliare l'antenna
- Prevedere nella linea elettrica che alimenta il prodotto un dispositivo di disconnessione opportunamente dimensionato
- Smaltire i materiali di rifiuto nel pieno rispetto della normativa locale.
- Non superare i limiti di carico indicati e utilizzare alimentatori correttamente dimensionati con il carico e protetti.

## 2.1 COLLEGAMENTO DI UNA STRIP MONOCOLORE

Con le impostazioni di default la centrale è impostata per controllare una strip monocolore.



### ATTENZIONE:

- Collegare massimo 5A per uscita e massimo 10A totali
- Il funzionamento delle uscite è sincronizzato

### FUNZIONAMENTO VIA FILO

PRESSIONE BREVE:

PRESSIONE LUNGA DA LUCE ACCESA:

PRESSIONE LUNGA DA LUCE SPENTA:

Accensione/spegnimento della luce


Dimmer down/up della luce

Dimmer up

## 2.2 COLLEGAMENTO DI UNA STRIP BIANCO DINAMICO

Con le impostazioni di default la centrale è impostata per controllare una strip monocolore.

Modificare l'impostazione in "Bianco dinamico modo 1" o "Bianco dinamico modo 2" con la procedura di paragrafo 3.



### ATTENZIONE:

- Collegare massimo 5A per uscita e massimo 10A totali
- Il funzionamento delle uscite è sincronizzato

### FUNZIONAMENTO VIA FILO

PRESSIONE BREVE:

PRESSIONE LUNGA DA LUCE ACCESA:

PRESSIONE LUNGA DA LUCE SPENTA:

Accensione/spegnimento della luce


Dimmer down/up della luce

Cambio temperatura su 6 livelli principali

### 2.3 COLLEGAMENTO DI UNA STRIP RGB O RGBW

Con le impostazioni di default la centrale è impostata per controllare una strip monocolore.

Modificare l'impostazione in "RGB", "RGBW modo 1" o "RGBW modo 2" con la procedura di paragrafo 3.



#### ATTENZIONE:

- Collegare massimo 5A per uscita e massimo 10A totali

#### FUNZIONAMENTO VIA FILO

PRESSIONE BREVE:

PRESSIONE LUNGA DA LUCE ACCESA:

PRESSIONE LUNGA DA LUCE SPENTA:

Accensione/spegnimento della luce

Dimmer Up/Down della luce

Cambio colori principali (Rosso-Giallo-Verde-Ciano-Blu-Viola-Bianco)

### 3- IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI LED COLLEGATO

Default: led monocolore.

Con questa procedura è possibile cambiare il tipo di led collegato.

ATTENZIONE:

- La procedura di associazione all'applicazione OneSmart (vedi paragrafo 6) deve essere rifatta ogni volta che viene cambiato il tipo di carico.

#### 3.1 - TIPOLOGIE DI LED IMPOSTABILI

##### 1. MONOCOLORE

- La centrale viene impostata per gestire 4 strip led monocolore con funzionamento sincronizzato

##### 2. BIANCO DINAMICO MODO 1

- La centrale viene impostata per gestire 2 strip led bianco dinamico con funzionamento sincronizzato.

La gestione del bianco è la seguente:

LUCE FREDDA	VALORE INTERMEDIO	LUCE NEUTRA	VALORE INTERMEDIO	LUCE CALDA
Led caldo= 0% Led freddo= 100%	Led caldo= 25% Led freddo= 75%	Led caldo= 50% Led freddo= 50%	Led caldo= 75% Led freddo= 25%	Led caldo= 100% Led freddo= 0%

##### 3. BIANCO DINAMICO MODO 2

- La centrale viene impostata per gestire 2 strip led bianco dinamico con funzionamento sincronizzato.

La gestione del bianco è la seguente:

LUCE FREDDA	VALORE INTERMEDIO	LUCE NEUTRA	VALORE INTERMEDIO	LUCE CALDA
Led caldo= 0% Led freddo= 100%	Led caldo= 50% Led freddo= 100%	Led caldo= 100% Led freddo= 100%	Led caldo= 100% Led freddo= 50%	Led caldo= 100% Led freddo= 0%

##### 4. RGB

- La centrale viene impostata per gestire 1 strip RGB. Rispetto alle altre modalità per strip RGB, il bianco viene ottenuto con la somma delle prime tre uscite (R, G e B)

##### 5. RGBW MODO 1

- La centrale viene impostata per gestire 1 strip RGBW. Rispetto alle altre modalità per strip RGB, il bianco viene ottenuto con la quarta uscita (W)

##### 6. RGBW MODO 2

- La centrale viene impostata per gestire 1 strip RGBW. Rispetto alle altre modalità per strip RGB, il bianco viene ottenuto con la somma delle prime tre uscite (R, G e B) e della quarta uscita (W)

ATTENZIONE: in base all'impostazione del tipo di carico può essere necessario un dimensionamento differente dell'alimentatore




## 3.2 - PROCEDURA PER L'IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI LED

### PROCEDURA

#### PASSO 1


Mantenere premuto i tasti 1 e 2 contemporaneamente (circa 2 secondi) fino a che il led si accende verde.



**AZIONE:** Pressione lunga di tasto 1 e 2    **LED:** Si accende verde

#### PASSO 2

Fare una pressione breve del pulsante 1 sulla ricevente e contare il numero di lampeggi emessi dal led.




**AZIONE:** Pressione breve di tasto 1    **LED:**  
Contare il numero di lampeggi

NUMERO DI LAMPEGGI	TIPO DI LED COLLEGATO	DESCRIZIONE
1	Monocolore (vedi schema paragrafo 2.1)	4 strip monocolore con funzionamento sincronizzato.
2	Bianco dinamico modo 1 (vedi schema paragrafo 2.2)	2 strip CCT con funzionamento sincronizzato. Gestione equilibrata dei due led
3	Bianco dinamico modo 2 (vedi schema paragrafo 2.2)	2 strip CCT con funzionamento sincronizzato. Potenza massima in base alla temperatura
4	RGB (vedi schema paragrafo 2.3)	1 strip RGB. Gestione del bianco con uscite R, G e B
5	RGBW modo 1 (vedi schema paragrafo 2.3)	1 strip RGBW. Gestione del bianco con uscita W
6	RGBW modo 2 (vedi schema paragrafo 2.3)	1 strip RGBW. Gestione del bianco con uscite R, G, B e W

#### PASSO 3

Fare una pressione breve del tasto P1 durante il lampeggio corrispondente alla funzione desiderata per terminare il conteggio.

Il led giallo in scheda lampeggia un numero di volte pari alla funzione impostata



**AZIONE:** Pressione breve di tasto 1    **LED:** Lampeggia giallo

**ATTENZIONE:** se durante il passo 3 non viene confermata nessuna impostazione, la centrale mantiene il tipo di carico impostato precedentemente


## 4 - UTILIZZO DELLA CENTRALE

### 4.1 IMPIANTO TIPO


Il sistema può essere pilotato da pulsante filare, trasmettitore, applicazione o comandi vocali.

L'impianto può funzionare anche con solo comandi radio o solo applicazione.

Invece per utilizzare i comandi vocali è necessario aver completato almeno la configurazione dell'applicazione.



**CONFIGURAZIONE DEL  
CONTROLLO DA TRASMETTITORE**  
Vedi paragrafo 5



**CENTRALE NEXTA**

## **4.2 UTILIZZO VIA FILO**

In base al tipo di carico impostato il pulsante avrà diverse funzioni. Vedi paragrafo 2 per i dettagli.

## **4.3 UTILIZZO VIA RADIO**

Per comandare la luce via radio si deve disporre di trasmettitori compatibili e quindi fare la procedura di associazione, vedi paragrafo 5.

Le modalità di comando del trasmettitore dipendono dal modello di trasmettitore utilizzato.

Se il trasmettitore è di tipo generico il suo funzionamento dipende da come viene programmato, vedi paragrafo 5.1 e paragrafo 9.2.

Se il trasmettitore è di tipo multifunzione fare riferimento al manuale del trasmettitore, paragrafo “comandi inviati dal trasmettitore”.

## 5 - GESTIONE CON RADIOCOMANDI

Con queste procedure si possono programmare/cancellare trasmettitori compatibili di tipo multifunzione o di tipo generico

### Trasmettitori multifunzione, codici:

HB70-SLCT, HB70-SPCT,  
HB80-1C, HB80-1DIM, HB80-2L, HB80-30D, HB80-30RGBW, HB80-4C, HB80-4DIM, HB80-4L,  
HB90-6LT,  
ROUND-1SP,  
SENSA-M, SENSA-P, SENSA-R35M, SENSA-R35P, SENSA-R35T, SENSA-T,  
TOUCH-1, TOUCH-1CCT, TOUCH-1DIM, TOUCH-1SP, TOUCH-1L, TOUCH-1RGBW, TOUCH-3C, TOUCH-4DIM, TOUCH-CFU

Nel caso di trasmettitori multifunzione le modalità di comando del trasmettitore dipendono dal modello utilizzato. Fare riferimento al manuale del trasmettitore, paragrafo "comandi inviati dal trasmettitore", tenendo presente che questo è un dispositivo di tipo:

centrale monocolor= dimmer  
centrale bianco dinamico= CCT  
centrale rgb / rgbw= RGB/W

### Trasmettitori generici (wireless bus), codici:

HB80-6G,  
MCU-TX4,  
TOUCH-1G, TOUCH-2G, TOUCH-4G, TOUCH-LOCK4, TOUCH-TX2,  
ROUND-1G

Con i trasmettitori generici le funzioni associate al tasto sono:

PRESSIONE BREVE: accensione/spegnimento della luce

PRESSIONE LUNGA DA LUCE ACCESA: dimmer Up/Down della luce

PRESSIONE LUNGA DA LUCE SPENTA:

centrale monocolor= dimmer Up della luce

centrale bianco dinamico= cambio temperatura della luce

centrale rgb / rgbw= cambio colore

È possibile personalizzare le funzioni dei trasmettitori generici con la procedura di paragrafo 8.1.


## 5.1 - PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI

Con questa procedura si possono programmare trasmettitori compatibili di tipo multifunzione o di tipo generico

### PASSO 1

Premere il tasto 1.

Il led si accende fisso di colore rosso.



**AZIONE:** Pressione breve di tasto 1    **LED:** Si accende rosso





### PASSO 2

Entro 60 secondi fare una trasmissione con il trasmettitore che si vuole programmare.

Vedi manuale del trasmettitore paragrafo "programmazione del trasmettitore" per informazioni dettagliate in base al modello.

Il led fa tre lampeggi e si spegne.




**AZIONE:** Invio di un comando da trasmettitore    **LED:** Lampeggia 3 volte rosso

## 5.2 - CANCELLAZIONE DEI RADIOCOMANDI

Con questa procedura si possono eliminare dalla memoria dei trasmettitori programmati.

### PASSO 1

Mantenere premuto il tasto 1 (circa 5 secondi) fino a che il led comincia a lampeggiare di colore rosso.





**AZIONE:** Pressione lunga di tasto 1    **LED:** Lampeggia rosso

#### ELIMINAZIONE DEL SINGOLO TRASMETTITORE

### PASSO 2a

Entro 10 secondi fare una trasmissione con il trasmettitore che si desidera eliminare.  
Il led fa dei lampeggi veloci e si spegne.




**AZIONE:** Invio di un comando da trasmettitore  
**LED:** Lampeggia veloce e si spegne

#### ELIMINAZIONE DI TUTTI I TRASMETTITORI DELL'USCITA

### PASSO 2B

Entro 10 secondi fare una pressione breve del tasto 1 per confermare la cancellazione di tutti i trasmettitori.  
Il led fa dei lampeggi veloci e si spegne.



**AZIONE:** Pressione breve di tasto 1  
**LED:** Lampeggia veloce e si spegne

## 6 - PROGRAMMAZIONI AVANZATE

### 6.1 - PERSONALIZZARE LA FUNZIONE DEL TASTO DEI TRASMETTITORI DI TIPO “WIRELESS BUS”

Con la seguente procedura è possibile impostare una funzione personalizzata al tasto del trasmettitore della famiglia “wireless bus”.

RADIOCOMANDO GENERICO (WIRELESS BUS), CODICI:  
HB80-6G, MCU-TX4, TOUCH-1G, TOUCH-2G, TOUCH-4G, TOUCH-LOCK4, TOUCH-TX2, ROUND-1G

#### Approfondimenti sulle funzioni impostabili

Funzione 6 - Play/Stop ciclo colore

Alla pressione breve del tasto il carico emette:

- un lampeggio per segnalare il play ciclo
- due lampeggi per segnalare lo stop ciclo

Funzione 7 - Cambio velocità/effetto

Ad ogni pressione breve del tasto il carico emette:

- - un lampeggio per segnalare la velocità ciclo di 10 secondi
- - due lampeggi per segnalare la velocità ciclo di 30 secondi
- - tre lampeggi per segnalare la velocità ciclo di 90 secondi
- - quattro lampeggi per segnalare la velocità ciclo di 4 minuti
- - cinque lampeggi per segnalare la velocità ciclo di 15 minuti
- - sei lampeggi per segnalare la velocità ciclo di 1 ora

Ad ogni pressione lunga del tasto il carico si imposta su un differente ciclo:

- il ciclo colore visualizza tutte le tonalità
- ciclo colore con tonalità verde e azzurro
- ciclo colore con tonalità azzurro e viola
- ciclo colore con tonalità blu, viola e rosa
- ciclo colore con tonalità rosso e arancione
- ciclo colore con tonalità arancione e giallo

Funzione 8 - Memo

Ad ogni pressione breve del tasto il carico emette un lampeggio per segnalare la memorizzazione dello stato corrente della luce per le future accensioni.

Se la pressione del tasto avviene da luce spenta, la memorizzazione viene disattivata e la luce si riaccenderà all'ultimo valore impostato, come da default.


Vedi paragrafo 9.1

## PROCEDURA

### PASSO 1

Premere il tasto 1.

Il led si accende fisso di colore rosso.




**AZIONE:** Pressione breve di tasto 1    **LED:** Si accende rosso

### PASSO 2

Fare una pressione breve del pulsante 2 sulla ricevente e contare il numero di lampeggi emessi dal led.

NUMERO DI LAMPEGGI	FUNZIONE
1	Off
2	On
3	Pressione breve: On Pressione lunga: Dimmer Up
4	Pressione breve: Off Pressione lunga: Dimmer Down
5	Pressione breve: Cambio colore o temperatura a step Pressione lunga: Cambio colore o temperatura graduale
6	Play/Stop ciclo colore
7	Pressione breve: Cambio velocità Pressione lunga: Cambio effetto
8	Memo



**AZIONE:**

Pressione breve di tasto 2


**LED:**

Contare il numero di lampeggi

### PASSO 3

Fare una pressione breve del tasto 2 durante il lampeggio corrispondente alla funzione desiderata per terminare il conteggio.

Il led si accende fisso.





**AZIONE:** Pressione breve di tasto 2 durante il lampeggio    **LED:** Si accende rosso

### PASSO 4

Entro 60 secondi fare una trasmissione con il trasmettitore che si vuole programmare. Vedi manuale del trasmettitore paragrafo "programmazione del trasmettitore" per informazioni dettagliate in base al modello.

Il led fa tre lampeggi e si spegne.



**AZIONE:** Invio di un comando da trasmettitore    **LED:** Lampeggia e si spegne

## 6.2 - STATO DELLO STATO DELLA LUCE ALL'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA

Default: Ultimo valore prima della mancanza di alimentazione

Con questa procedura si imposta lo stato della luce quando la centralina viene alimentata (utile ad esempio se la centrale è alimentata da un interruttore generale o da un orologio a monte).

### PROCEDURA

#### PASSO 1

Impostare la luce nello stato desiderato.

Lo stato oltre a richiamare colore e intensità può essere anche un ciclo colore.

NOTA: non può essere impostato lo stato di luce spenta\*




#### PASSO 2

Con l'aiuto di una graffetta fare una pressione lunga del tasto "nascosto".

Il led si accende ciclicamente giallo e azzurro.

Rilasciare il tasto quando il led è giallo.




**AZIONE:** Pressione lunga del tasto nascosto **LED:** Si accende giallo/azzurro



#### PASSO 3

Fare una pressione breve del tasto 2 sulla ricevente.

Il led giallo lampeggia e si spegne.



**AZIONE:** Pressione breve di tasto 2 **LED:** Lampeggia giallo

#### \* disattivazione della funzione

Se al passo 1 della procedura imposto la luce spenta, la centrale riporta lo stato della luce all'alimentazione ai valori di default



### 6.3 - IMPOSTAZIONE DI UNA TEMPORIZZAZIONE

Default: 24 ore

Con la seguente procedura è possibile introdurre una temporizzazione per spegnere automaticamente la luce. Tutti i comandi fanno ripartire il conteggio del tempo, ad esclusione dei seguenti che spegneranno immediatamente la luce: pressione breve dell'ingresso via filo, comando di off da trasmettitore, da applicazione o vocale.


#### PROCEDURA

##### PASSO 1

Con l'aiuto di una graffetta fare una pressione lunga del tasto "nascosto".

Il led si accende ciclicamente giallo e azzurro.

Rilasciare il tasto quando il led è giallo.




**AZIONE:** Pressione lunga del tasto nascosto **LED:** Si accende giallo/azzurro

##### PASSO 2

Fare una pressione breve del pulsante 1 sulla ricevente e contare il numero di lampeggi emessi dal led.


NUMERO DI LAMPEGGI	FUNZIONE
1	Nessuna temporizzazione
2	1 minuto
3	5 minuti
4	15 minuti
5	30 minuti
6	1 ora
7	2 ore
8	3 ore
9	8 ore
10	12 ore
11	18 ore



**AZIONE:** Pressione breve di tasto 1  
**LED:** Contare il numero di lampeggi

##### PASSO 3

Fare una pressione breve del tasto 1 durante il lampeggio corrispondente alla funzione desiderata per terminare il conteggio. Il led si spegne.



**AZIONE:** Pressione breve del tasto 1 durante il lampeggio **LED:** Si spegne

## 6.4 - IMPOSTAZIONE DEL TIPO DI INGRESSI


Default: Funzionamento con pulsante

Con questa procedura è possibile selezionare la tipologia di dispositivi collegati all'ingresso via filo. I dispositivi possono essere settati come pulsanti o interruttori.

### PROCEDURA

#### PASSO 1

Con l'aiuto di una graffetta fare una pressione lunga del tasto "nascosto".  
Il led si accende ciclicamente giallo e azzurro.  
Rilasciare il tasto quando il led è azzurro.




**AZIONE:** Pressione lunga del tasto nascosto    **LED:** Si accende giallo/azzurro



#### PASSO 2

Fare una pressione breve del tasto 1 sulla ricevente.

Contare il numero di lampeggi emessi dal led:  
3 lampeggi verdi= comando con pulsanti  
6 lampeggi verdi= comando con interruttori



**AZIONE:** Pressione breve di tasto 2    **LED:** Lampeggia verde in base all'impostazione



#### PASSO 3

Per cambiare l'impostazione ripetere la procedura dal punto 1,  
la centrale eseguirà alternativamente 3 o 6 lampeggi.

## 6.5 - RESET AI PARAMETRI DI FABBRICA


Con questa procedura si imposta la centrale con i parametri di fabbrica.

**ATTENZIONE:** l'unico settaggio che non verrà cancellato sarà l'eventuale associazione all'applicazione "OneSmart" (vedi paragrafo 6). Per modificare o eliminare anche questo parametro rifare la procedura.

### PROCEDURA

#### PASSO 1

Mantenere premuto il tasto 1 (circa 5 secondi) fino a che il led comincia a lampeggiare di colore rosso.




**AZIONE:** Pressione lunga di P1    **LED:** Lampeggia rosso



#### PASSO 2

Fare una pressione breve del tasto nascosto.  
Il led fa dei lampeggi veloci e si spegne



**AZIONE:** Pressione breve del tasto nascosto    **LED:** Lampeggia veloce e si spegne

## 7 - APPROFONDIMENTI

### 7.1 - IMPOSTAZIONE SULLO STATO DELLA LUCE (FUNZIONI DI MEMORIA)

#### **Impostazioni di default**

La centrale ha i seguenti valori di default:

LUCE ALL'ALIMENTAZIONE DELLA SCHEDA: ultimo valore prima della mancanza di alimentazione

LUCE ALL'ACCENSIONE DA TASTO FILARE O COMANDO RADIO: ultimo valore prima dello spegnimento

Questi valori possono essere modificati:

#### **Modifica dello stato della luce all'alimentazione della scheda**

Con una procedura sulla centrale posso impostare uno stato della luce nel momento in cui viene tolta e ridata tensione.

Vedi paragrafo 8.2.

#### **Modifica dello stato della luce all'accensione da tasto o telecomando**

Di default quando la luce viene accesa da telecomando o tasto filare, essa si porta sullo stato precedente allo spegnimento.

La modifica di questo valore può essere fatta da trasmettitori di tipo multifunzione dedicati o da trasmettitori di tipo generico programmati con la funzione 8 della procedura di paragrafo 8.1.

Se invio un memo via radio da luce accesa la centrale memorizza il valore corrente e lo utilizza per tutte le future accensioni via filo o via radio.

Lo stato oltre a richiamare colore e intensità può essere anche un ciclo colore.

#### **DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE**

Se invio un comando radio "memo" da luce spenta, la centrale riporta lo stato della luce all'accensione ai valori di default.

Questi comandi non incidono sullo stato della luce all'alimentazione della scheda.





V1.0



**LEF LIGHTING S.R.L.**  
Viale Ludovico Ariosto 478/480  
50019 Sesto Fiorentino  
Tel. 055 4217727  
Firenze – ITALY  
[www.leflighting.it](http://www.leflighting.it)