

ISTRUZIONI LEMC45SLIMD


Schemi di collegamento



MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Sono previste 2 distinte modalità di funzionamento: **DALI e PULSANTE (PUSH 230Vac)**

MODALITÀ DALI




Il livello della dimmerazione è impostato dal valore del segnale DALI inviato dalla centrale di comando DALI.

MODALITÀ PULSANTE 230Vac



- Pressione breve del tasto per accensione (ON) e spegnimento (OFF).
 - Pressione lunga del tasto per dimmerazione.
- Ad una nuova pressione lunga del tasto, la dimmerazione riparte nella direzione opposta.

MODALITÀ PULSANTE 230Vac - Sincronizzazione tramite cablaggio



- Pressione breve del tasto per accensione (ON) e spegnimento (OFF).
 - Pressione lunga del tasto per dimmerazione.
- Ad una nuova pressione lunga del tasto, la dimmerazione riparte nella direzione opposta.

Numero massimo di alimentatori sincronizzabili: 5
Lunghezza massima cavi del PULSANTE: 15 m

In caso di perdita della sincronizzazione di più alimentatori, questi si possono risincronizzare di nuovo premendo il PULSANTE per 15 secondi da luce spenta.